

Acta de Junta de Aclaraciones

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
CCLJ-DA-UCC-LPL-011/2025**

**"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS
CONTRA INCENDIO DEL CCLJ 2025"**

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las **10:05 horas** del día **13 (trece) de noviembre de 2025 (dos mil veinticinco)**, con fundamento en los artículos 62 y 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como los artículos 63, 64, 65 y 66 de su Reglamento, se procedió a realizar el acto de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité **CCLJ-DA-UCC-LPL-011/2025 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIO DEL CCLJ 2025"**, ante la presencia de Eva Elizabeth Moreno Flores, en su carácter de Coordinadora de Especializada I por parte de la Unidad Centralizada de Compras del Organismo, y Carlos Guillermo López Obregón, en su carácter de Coordinador de Mantenimiento adscrito a la Dirección Administrativa (Área Requiriente).

I. Se hace constar que se contó con la asistencia de 01(un) interesado, siendo este el siguiente:

No.	Interesado	Representante
1	Ingeniería Urbana Robla, S.A. de C.V.	[REDACTED]

II. Se hace constar que no se recibió ninguna pregunta en tiempo y forma, sin embargo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, numeral 1, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, la representante del licitante Ingeniería Urbana Robla, S.A. de C.V., formuló múltiples cuestionamientos, entre los cuales destaca la siguiente respuesta otorgada que resulta de trascendencia, motivo por el cual se plasma a continuación:

1. Respecto a la validación técnica adjunta en el anexo 1 "Especificaciones" menciona 14 conceptos, en tanto el anexo 5 "Propuesta económica" menciona 09 conceptos.

En relación con este cuestionamiento y sirviendo de fundamento lo estipulado en el artículo 62 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se realiza la siguiente modificación en el anexo 5 de las bases.

Dice:

Partida Única										
Consecutivo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Insumos a emplear	Fabricante	Garantías	Precio Unitario (P.U.)	I.V.A.	Sub-total (P.U. con I.V.A.)	Total (Sub-total por cantidad)
Detección de humo										
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO Y ALARMA CONTRA INCENDIOS MARCA HOCHIKI, CONTROLADO POR PANEL BOSCH MOD FPD7024, INCLUYE: LIMPIEZA, SOPLETEADO, REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, LIMPIEZA CON LIQUIDO DIELECTRICO Y DE LOS DIVERSOS MÓDULOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE MONITOREO, VERIFICACIÓN DE BATERÍAS, SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES VISIBLES, INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, MATERIALES DE CONSUMO,	Servicio	1					\$0.00	\$0.00	\$0.00

Página 1 de 6

Esta hoja forma parte del acta de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité **CCLJ-DA-UCC-LPL-011/2025 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIO DEL CCLJ 2025"**, celebrada con fecha **13 (trece) de noviembre de 2025 (dos mil veinticinco)**.

Partida Única										
Consecutivo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Insumos a emplear	Fabricante	Garantías	Precio Unitario (P.U.)	I.V.A.	Sub-total (P.U. con I.V.A.)	Total (Sub-total por cantidad)
	MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.									
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SENSOR DE HUMO / CALOR 114 PIEZAS, INCLUYE: ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN, LIMPIEZA, SOPLETEADO, REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, PRUEBAS, AJUSTES, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, ESCALERA PARA TRABAJOS A UNA ALTURA APROXIMADA DE 3 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Servicio	1					\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESTACIÓN DE JALÓN (PALANCA DE EMERGENCIA), INCLUYE: LIMPIEZA, SOPLETEADO, REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, PRUEBAS, AJUSTES, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Servicio	1					\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SIRENA ESTROBO. INCLUYE: LIMPIEZA, SOPLETEADO, REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, LIMPIEZA CON LIQUIDO DIELÉCTRICO, PRUEBAS, AJUSTES, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Servicio	1					\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sistema VS Incendio										
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA VS INCENDIO EQUIPO MARCA AKSA MODELO APD165-C DATO DE PRODUCTO 2022 SERIAL 82441911, 150 KVA PRIME A 393.7 65 STANDBY A, MODELO DE ALTERNADOR AK4100, SERIAL DEL ALTERNADOR, AK22040430-A, DIMISIONES DE LARGO 3417 MM, ANCHO DE 1136 MM, ALTURA DE 2022 MM, 220/127 VOLTS, 60 HZ, 3 FASES, CAPACIDAD DEL TANQUE DE 340 LITROS DE DIÉSEL, INCLUYE: CAMBIO DE FILTROS, REVISIÓN DE ACCESORIOS DEL MOTOR, TABLERO DE CONTROL, CABLEADO DEL SISTEMA, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, REVISIÓN DE BATERÍA, LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE Y LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN AL MOTOR, MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE BOMBEO A BASE DE MOTOR ELÉCTRICO PRINCIPAL Y BOMBA JOCKEY, ENGRASADO DE RODAMIENTOS, EMPAQUETADORAS, LUBRICACIÓN DE COMPONENTES, MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, AJUSTES, ARRANQUE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Servicio	1					\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PANEL DE CONTROL PARA BOMBA CENTRÍFUGA CON MOTOR ELÉCTRICO MODELO FPS-IA2EXH-4TNV88/IA2EH-40-2/1B MERCA BARNES. INCLUYE: PROGRAMACIÓN, LIMPIEZA Y SOPLETEADO DEL PANEL DE CONTROL, REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, REVISIÓN DE COMPONENTES, COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS, AJUSTES, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Servicio	1					\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA CENTRÍFUGA MODELO YE3-90L-2 3470 RPM 2200W 230/460 V 60 HZ 19.7 KG NUMERO DE SERIE ZL2204200002 IEC60034-1. INCLUYE: DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, LIMPIEZA, SOPLETEADO, REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, CAMBIO DE SELLO MECÁNICO, CAMBIO DE VÁLVULA CHECK Y PICHANCHA DE BRONCE DE HASTA 3" DE DIÁMETRO, DESMONTAJE Y MONTAJE DE LÍNEA DE SUCCIÓN PARA REEMPLAZO DE PICHANCHA Y VÁLVULA CHECK POR FIN DE VIDA ÚTIL, REVISIÓN, AJUSTES, REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE CONTROL, REVISIÓN DE AMPERAJE Y VOLTAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Servicio	1					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA CENTRÍFUGA MODELO BMVF2-110-303 3HP, 3500 RPM	Servicio	1					\$0.00	\$0.00	\$0.00

Partida Única										
Consecutivo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Insumos a emplear	Fabricante	Garantías	Precio Unitario (P.U.)	I.V.A.	Sub-total (P.U. con I.V.A.)	Total (Sub-total por cantidad)
	NÚMERO DE SERIE N2203240149-026 MARCA BARMESA PUMPS, INCLUYE: DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, LIMPIEZA, SOPLETEADO, REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, CAMBIO DE SELLO MECÁNICO, AFINACIÓN MAYOR, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE MARCA GONHER MODELO GP-149, CAMBIO DE BATERÍA DE 12V BCI 24 MODELO G-24 MARCA GONHER, CAMBIO DE VÁLVULA CHECK Y PICHANCHA DE BRONCE DE HASTA 3" DE DIÁMETRO, DESMONTAJE Y MONTAJE DE LÍNEA DE SUCCIÓN PARA REEMPLAZO DE PICHANCHA Y VÁLVULA CHECK POR FIN DE VIDA ÚTIL, REVISIÓN, AJUSTE Y REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE CONTROL, REVISIÓN DE AMPERAJE Y VOLTAJE EN BATERÍA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.									
9	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 341 LITROS MARCA BOMBAS MEJORADA, INCLUYE: REVISIÓN DE HERMETISMO, LLENADO CON DIESEL SIN PLOMO PARA PRUEBAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Servicio	1					\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gran total cotizado										\$0.00

Debe decir:

Partida Única										
Consecutivo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Insumos a emplear	Fabricante	Garantías	Precio Unitario (P.U.)	I.V.A.	Sub-total (P.U. con I.V.A.)	Total (Sub-total por cantidad)
Detección de humo										
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO Y ALARMA CONTRA INCENDIOS MARCA HOCHIKI, CONTROLADO POR PANEL BOSCH MOD FPD7024, INCLUYE: LIMPIEZA, SOPLETEADO, REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, LIMPIEZA CON LIQUIDO DIELECTRICO Y DE LOS DIVERSOS MÓDULOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE MONITOREO, VERIFICACIÓN DE BATERÍAS, SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES VISIBLES, INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Servicio	1					\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SENSOR DE HUMO / CALOR 114 PIEZAS, INCLUYE: ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN. LIMPIEZA, SOPLETEADO, REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, PRUEBAS, AJUSTES, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, ESCALERA PARA TRABAJOS A UNA ALTURA APROXIMADA DE 3 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Servicio	1					\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESTACIÓN DE JALÓN (PALANCA DE EMERGENCIA), INCLUYE: LIMPIEZA, SOPLETEADO, REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, PRUEBAS, AJUSTES, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Servicio	1					\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SIRENA ESTROBO. INCLUYE: LIMPIEZA, SOPLETEADO, REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, LIMPIEZA CON LIQUIDO DIELECTRICO, PRUEBAS, AJUSTES, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Servicio	1					\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sistema VS Incendio										
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA VS INCENDIO EQUIPO MARCA AKSA MODELO APD165-C DATO DE PRODUCTO 2022 SERIAL 82441911, 150 KVA PRIME A 393.765 STANDBY A, MODELO DE ALTERNADOR AK4100, SERIAL DEL ALTERNADOR, AK22040430-A, DIMENSIONES DE LARGO 3417 MM, ANCHO DE 1136 MM, ALTURA DE 2022 MM, 220/127 VOLTS, 60 HZ, 3 FASES, CAPACIDAD DEL TANQUE DE 340 LITROS DE DIESEL, INCLUYE: CAMBIO DE FILTROS, REVISIÓN DE ACCESORIOS DEL	Servicio	1					\$0.00	\$0.00	\$0.00



	MOTOR, TABLERO DE CONTROL, CABLEADO DEL SISTEMA, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, REVISIÓN DE BATERÍA, LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE Y LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN AL MOTOR, MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE BOMBEO A BASE DE MOTOR ELÉCTRICO PRINCIPAL Y BOMBA JOCKEY, ENGRASADO DE RODAMIENTOS, EMPAQUETADORAS, LUBRICACIÓN DE COMPONENTES, MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, AJUSTES, ARRANQUE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.									
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PANEL DE CONTROL PARA BOMBA CENTRÍFUGA CON MOTOR ELÉCTRICO MODELO FPS-IA2EXH-4TNV88/IA2EH-40-2/1B MERCA BARNES. INCLUYE: PROGRAMACIÓN, LIMPIEZA Y SOPLETEADO DEL PANEL DE CONTROL, REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, REVISIÓN DE COMPONENTES, COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS, AJUSTES, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Servicio	1					\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA CENTRÍFUGA MODELO YE3-90L-2 3470 RPM 2200W 230/460 V 60 HZ 19.7 KG NUMERO DE SERIE ZL2204200002 IEC60034-1. INCLUYE: DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, LIMPIEZA, SOPLETEADO, REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, CAMBIO DE SELLO MECÁNICO, CAMBIO DE VÁLVULA CHECK Y PICHANCHA DE BRONCE DE HASTA 3" DE DIÁMETRO, DESMONTAJE Y MONTAJE DE LÍNEA DE SUCCIÓN PARA REEMPLAZO DE PICHANCHA Y VÁLVULA CHECK POR FIN DE VIDA ÚTIL, REVISIÓN, AJUSTES, REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE CONTROL, REVISIÓN DE AMPERAJE Y VOLTAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Servicio	1					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA CENTRÍFUGA MODELO BMVF2-110-303 3HP, 3500 RPM NUMERO DE SERIE N2203240149-026 MARCA BARMESA PUMPS. INCLUYE: DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, LIMPIEZA, SOPLETEADO, REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, CAMBIO DE SELLO MECÁNICO, AFINACIÓN MAYOR, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE MARCA GONHER MODELO GP-149, CAMBIO DE BATERÍA DE 12V BCI 24 MODELO G-24 MARCA GONHER, CAMBIO DE VÁLVULA CHECK Y PICHANCHA DE BRONCE DE HASTA 3" DE DIÁMETRO, DESMONTAJE Y MONTAJE DE LÍNEA DE SUCCIÓN PARA REEMPLAZO DE PICHANCHA Y VÁLVULA CHECK POR FIN DE VIDA ÚTIL, REVISIÓN, AJUSTE Y REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE CONTROL, REVISIÓN DE AMPERAJE Y VOLTAJE EN BATERÍA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Servicio	1					\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 341 LITROS MARCA BOMBAS MEJORADA, INCLUYE: REVISIÓN DE HERMETISMO, LLENADO CON DIESEL SIN PLOMO PARA PRUEBAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Servicio	1					\$0.00	\$0.00	\$0.00
10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUE PRECARGADO MARCA MEJORADA CON CAPACIDAD DE 95 LITROS, INCLUYE: PRECARGADO DE TANQUE, PRUEBAS DE HERMETISMO DE LA MEMBRANA INTERIOR, REVISIÓN DE MANÓMETRO, AJUSTE DE PRESIÓN DE TRABAJO, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Servicio	1					\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SENSOR DE PRESIÓN MARCA DANFOSS MODELO KP36, INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBAS, AJUSTES DEL ESTADO DE LOS SENSORES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Servicio	1					\$0.00	\$0.00	\$0.00
12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A HIDRANTE, MANÓMETRO, CHIFLÓN Y MANGUERA (DE 30 METROS DOBLE TEJIDO) EXISTENTE DE SISTEMA CONTRA INCENDIO. INCLUYE: CAMBIO CON RECUPERACIÓN DE VÁLVULA GLOBO DE HASTA 2" DE DIÁMETRO, CALIBRACIÓN DE MANÓMETRO, LIMPIEZA, REVISIÓN DE ESTADO FÍSICO, COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA A PUNTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Servicio	1					\$0.00	\$0.00	\$0.00

13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 8 (OCHO) MANGUERAS Y A LAS TUBERÍAS DE LAS LÍNEAS PRESURIZADAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO EXISTENTE, CONSISTENTE EN PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE ACUERDO A LA NOM-020-STPS VIGENTE REALIZADO POR PERSONAL CAPACITADO. INCLUYE: EQUIPOS, REPARACIÓN DE FUGAS, PUESTA A PUNTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Servicio	1					\$0.00	\$0.00	\$0.00
14	SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE ALJIBE DE MATERIAL O CISTERNA PREFABRICADA DE 10,000 LITROS. INCLUYE: QUÍMICOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS, MANO DE OBRA CAPACITADA, EQUIPO, MATERIAL, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, MANIOBRAS DE BOMBEO PARA VACIADO TOTAL DE LA CISTERNA, CON BOMBAS SUMERGIBLES O DE PIE CON CAPACIDAD ADECUADA PARA EL TAMAÑO DE CADA UNA, MÍNIMO 1- 2 HP, REVISIÓN DE ESTADO FÍSICO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS DEPÓSITOS, PICHANCHAS, FLOTADORES, VÁLVULAS, TUBERÍA DE SUCCIÓN, CONECTORES, POSIBLES FUGAS O GRIETAS; ENTREGANDO REPORTE, FOTOGRÁFICO, POR ESCRITO Y CROQUIS CON CARACTERÍSTICAS DE CADA UNA, MATERIALES DE CONSUMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Servicio	1					\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gran total cotizado									\$0.00	

III. Por otra parte, sirviendo de fundamento lo estipulado en el artículo 62 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se realiza la siguiente modificación en la portada, y calendario de actividades de las bases.

Dice:		Debe decir:	
<u>PORTADA</u>		<u>PORTADA</u>	
Acto de presentación y apertura de proposiciones:	17 de noviembre de 2025.	Acto de presentación y apertura de proposiciones:	<u>18</u> de noviembre de 2025.

Dice:		Debe decir:	
<u>CALENDARIO DE ACTIVIDADES</u>		<u>CALENDARIO DE ACTIVIDADES</u>	
Acto de presentación y apertura de propuestas o proposiciones:	17 de noviembre de 2025 a las 10:00 horas.	Acto de presentación y apertura de propuestas o proposiciones:	<u>18</u> de noviembre de 2025 a las 10:00 horas.
Registro para la presentación de "PROPUESTA".		Registro para la presentación de "PROPUESTA".	
Fecha:	17 de noviembre de 2025.	Fecha:	<u>18</u> de noviembre de 2025.
Horario de Registro:	De las: 09:30 horas A las: 09:59 horas	Horario de Registro:	De las: 09:30 horas A las: 09:59 horas
Hora de inicio del acto:	10:00 horas	Hora de inicio del acto:	10:00 horas
Lugar:	Av. Juan Gil Preciado no 6735, Col. Nuevo México, C.P. 45138, Zapopan, Jalisco.	Lugar:	Av. Juan Gil Preciado no 6735, Col. Nuevo México, C.P. 45138, Zapopan, Jalisco.

El presente proceso licitatorio está regulado bajo las reglas señaladas en las "Normas complementarias referentes a las reglas de contacto, al sistema de registro de Servidores Públicos y al sistema de manifiestos de vínculos, relaciones y de declaraciones de integridad y no colusión" emitidas por la Contraloría del Estado de Jalisco y Publicadas el 27 de enero de 2018 en el periódico oficial El Estado de Jalisco.

Por otro lado, serán sujetos de Responsabilidad Administrativa y penal, los **LICITANTES**, los **PARTICULARES** y los **SERVIDORES PÚBLICOS** que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de adjudicación, que incurran en cualquiera de las conductas señaladas en los artículos 70, 72, 73 o cualquier otra de las referidas en los Capítulos III y IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así

como las que competan en materia penal, le serán aplicadas las sanciones señaladas en los artículos 75, 78 y 81 del mismo ordenamiento, en los términos del artículo 46 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco.

Se da por terminado el acto de junta de aclaraciones siendo las **10:30 horas**, firmando la presente acta los que intervinieron y quisieron hacerlo.


**AVISO DE PRIVACIDAD CORTO
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE JALISCO**

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco (CCLJ), con domicilio en Av. Juan Gil Preciado no. 6735, colonia Nuevo México C.P. 45138, Zapopan, Jalisco; es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente:

Los datos personales que usted proporcione al CCLJ, serán única y exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este Organismo.

Podrá conocer este Aviso de Privacidad Integral a través de la página de internet: <https://ccl.jalisco.gob.mx/aviso-de-privacidad/>

VERSIÓN PÚBLICA

Asistentes
Unidad Centralizada de Compras
Eva Elizabeth Moreno Flores Coordinadora Especializada I
Área Requiriente
Carlos Guillermo López Obregón Coordinador de Mantenimiento
Interesado
 Representante del Interesado Ingeniería Urbana Robla, S.A. de C.V.